

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,  
чрезвычайным ситуациям и ликвидации  
последствий стихийных бедствий

Управление ПДПУ МЧС РФ по РК

(наименование территориального органа МЧС России)

167983, г. Сыктывкар, ул. Советская д. 9, тел: 28-59-10, факс: 24-43-25, e-mail: [otd@emergcom.ru](mailto:otd@emergcom.ru)  
(указываются адрес мест нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Отдел НЛ города Сыктывкара

(наименование органа государственного управления)

167031, г. Сыктывкар, Октябрьский пр. 119 а, тел: (8212) 21-32-63, 21-82-98, факс: (8212) 21-82-98  
(указываются адрес мест нахождения органа ПДПУ, номер телефона, электронный адрес)

Предписание № 997/1/1

по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности

Муниципальное общеобразовательное учреждение «Основная общеобразовательная школа № 8»  
(ИНН 1101484374 ОI РН 1021100525676)

(наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, физического лица, ответственного за организацию мероприятий по ликвидации последствий стихийных бедствий)

по исполнению распоряжения главного (заместителя) государственного инспектора г. Сыктывкара  
областного органа ПДПУ

по пожарному надзору № 997 от « 26 » мая 2014 г. статья 6 Федерального закона  
от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 14 ч. 30 мин. «04» августа  
2014 г. по 16 ч. 00 мин. «22» августа 2014 г. проведена проверка

инспектором отдела надзорной деятельности г. Сыктывкара, старшим лейтенантом  
(должность, должность, фамилия, имя, отчество государственного инспектора государственного надзора, проведшего проверку)  
внутренней службы Руденко Юлией Керимовной

Муниципального общеобразовательного учреждения «Основная общеобразовательная школа № 8»  
по адресу: РК, г. Сыктывкар, м. Верхний Чов д. 60

совместно с директором МОУ «ООЦ № 8» Рыковым Сергеем Васильевичем;  
(указываются должность, фамилия, имя, отчество лица, осуществляющего проверку)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной  
безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности,  
выявленные в ходе проверки:

№	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзаца пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указываются только выполненные)
1	2	3	4	5
1.	Первый этаж здания школы не обеспечен вторым эвакуационным выходом.	п. 6.9, п. 6.13, п. 6.13, п. 6.19 СПиП 21-01-97*	03.08.2015 года	

	<p>учетом того, что имеющийся выход (выход через лестничную клетку (помещение № 11 по паспорту БТИ реестровой № 29-2008) не отвечает требованиям, предъявляемым к эвакуационным выходам, а именно: ширина выхода менее 1,2 м (фактическая ширина 0,74), высоты выхода в свету менее 1,9 м (фактическая высота 1,8), и может рассматриваться как аварийный и предусматриваться для повышения безопасности людей при пожаре.</p>	<p>«Пожарная безопасность зданий и сооружений» (взамен СНиП 2.01.02-85* п. 8.1.11, п.4.2.8, п. 4.2.5 СНиП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы», ст. 89 ФЗ-123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», ч. 1 ст. 46 ФЗ-184 «О техническом регулировании п. 6.34* СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений»; п. 4.4.6 СНиП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»; ст. 89 ФЗ-123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; дп. б) п. 4.2 СНиП 2.01.02-85* «Противопожарные нормы» ч. 1, ч. 2 ст. 53, ч. 1 ст. 89 ФЗ-123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 8.1.13 СНиП 1.13130.2009 (по аналогии абз. 1.4 п. 6.27, п. 6.26* СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений»; п. 4.6 СНиП П-2-80 «Противопожарные нормы при проектировании зданий и сооружений» п. 34.3 Правил противопожарного режима в РФ (утв. постановлением Правительства РФ от</p>	
2.	<p>Лестничная клетка (помещение № 22 по паспорту БТИ реестровой № 29-2008) не обеспечена непосредственным выходом наружу или через вестибюль, отделенный от примыкающих коридоров перегородками с дверями.</p>	<p>«Пожарная безопасность зданий и сооружений»; п. 4.4.6 СНиП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»; ст. 89 ФЗ-123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; дп. б) п. 4.2 СНиП 2.01.02-85* «Противопожарные нормы» ч. 1, ч. 2 ст. 53, ч. 1 ст. 89 ФЗ-123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 8.1.13 СНиП 1.13130.2009 (по аналогии абз. 1.4 п. 6.27, п. 6.26* СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений»; п. 4.6 СНиП П-2-80 «Противопожарные нормы при проектировании зданий и сооружений» п. 34.3 Правил противопожарного режима в РФ (утв. постановлением Правительства РФ от</p>	<p>03.08.2015 года</p>
3.	<p>Ширина горизонтального участка пути эвакуации по коридору 2-го этажа (помещение № 27 согласно паспорту БТИ реестровой № 29-2008) менее 1,2 метра, фактическая ширина, с учетом уменьшения ширины коридора на полную ширину дверного полотна, при двухстороннем расположении дверей 0,72 м (дверь из помещения №№ 31, 19 открывается внутрь помещения № 27) (ширина дверного полотна из помещения № 31 0,91 м; ширина коридора 1,63 м.)</p>	<p>«Пожарная безопасность зданий и сооружений»; п. 4.6 СНиП П-2-80 «Противопожарные нормы при проектировании зданий и сооружений» п. 34.3 Правил противопожарного режима в РФ (утв. постановлением Правительства РФ от</p>	<p>03.08.2015 года</p>
4.	<p>В помещении складского назначения (помещение № 30 по паспорту БТИ реестровой № 29-2008) допускается хранение товаров на расстоянии менее 0,5</p>	<p>«Пожарная безопасность зданий и сооружений»; п. 4.6 СНиП П-2-80 «Противопожарные нормы при проектировании зданий и сооружений» п. 34.3 Правил противопожарного режима в РФ (утв. постановлением Правительства РФ от</p>	<p>03.08.2015 года</p>

<p>6. На двери помещения складского назначения (помещение № 30 2-го этажа по паспорту БТИ реестровый № 29-2008) не обеспечено наличие обозначения категории по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класс зоны в соответствии с главами 5, 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"</p>	<p>п. 20 Правил противопожарного режима в РФ (утв. Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 г. № 390)</p>	<p>03.08.2015 года</p>
<p>7. На двери помещения складского назначения (помещение № 31 2-го этажа по паспорту БТИ реестровый № 29-2008) не обеспечено наличие обозначения категории по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класс зоны в соответствии с главами 5, 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"</p>	<p>п. 20 Правил противопожарного режима в РФ (утв. Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 г. № 390)</p>	<p>03.08.2015 года</p>
<p>8. На двери помещения складского назначения (помещение № 29 2-го этажа по паспорту БТИ реестровый № 29-2008) не обеспечено наличие обозначения категории по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класс зоны в соответствии с главами 5, 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"</p>	<p>п. 20 Правил противопожарного режима в РФ (утв. Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 г. № 390)</p>	<p>03.08.2015 года</p>
<p>9. На двери помещения складского назначения (помещение № 25 2-го этажа по паспорту БТИ реестровый № 29-2008) не обеспечено наличие обозначения категории по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класс зоны в соответствии с главами 5, 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"</p>	<p>п. 20 Правил противопожарного режима в РФ (утв. Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 г. № 390)</p>	<p>03.08.2015 года</p>
<p>10. Не определен порядок и сроки проведения работ по очистке вентиляционных воздуховодов от горючих отходов с составлением соответствующего акта и не обеспечено проведение таких работ с периодичностью не реже 1 раз в год.</p>	<p>п. 50 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утв. Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 г. № 390);</p>	<p>03.08.2015 года</p>
<p>11. Руководитель организации не организует проведение проверки работоспособности внутреннего противопожарного водопровода с составлением соответствующего акта (проверка производится не реже 2-х раз в</p>	<p>п. 55 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утв. Постановлением Правительства РФ от</p>	<p>03.08.2015 года</p>

• аварийной установке технологического оборудования, отключении вентиляции и электрооборудования (в том числе в случае пожара и по окончании рабочего

<p>12. год весной и осенью) Не организовано проведение прозорок работоспособности источников надужного противопожарного водоснабжения не реже 2 раз в год (весной и осенью) с составлением соответствующих актов.</p>	<p>25.04.2012 г. №390); Абх. 1 п. 55 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утв. Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 г. №390);</p>	<p>03.08.2015 года</p>
<p>13. Не обеспечено наличие знаков пожарной безопасности на лестничном марше между первым и вторым этажом (помещение № 11 по паспорту БТИ реестровой № 29-2008), а именно: знаки направления движения по лестничному маршу.</p>	<p>П. 33 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утв. Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 г. №390);</p>	<p>03.08.2015 года</p>
<p>14. В помещении спортивного зала над дверями эвакуационных выходов (согласно плана эвакуации) отсутствуют световые оповещатели «Выход»</p>	<p>п. 19 табл. 2 НПБ 104-05 «Системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожарах в зданиях и сооружениях»</p>	<p>03.08.2015 года</p>
<p>15. В инструкции о мерах пожарной безопасности, утвержденной генеральным директором МОУ «ООШ № 8» 01.09.2013 г. не определен порядок осмотра и закрытия помещений по окончании работы</p>	<p>п/п г) п. 461 Правила противопожарного режима в Российской Федерации (утв. ПП РФ от 25 апреля 2012 г. N 390)</p>	<p>03.08.2015 года</p>
<p>16. В инструкции о мерах пожарной безопасности, утвержденной генеральным директором МОУ «ООШ № 8» 01.09.2013 г. не определен порядок сбора, хранения и удаления горючих веществ и материалов, содержащих и хранения спецодежды</p>	<p>п/п е) п. 461 Правила противопожарного режима в Российской Федерации (утв. ПП РФ от 25 апреля 2012 г. N 390)</p>	<p>03.08.2015 года</p>
<p>17. В инструкции о мерах пожарной безопасности, утвержденной генеральным директором МОУ «ООШ № 8» 01.09.2013 г. не определен порядок и периодичность уборки горючих отходов и пыли, хранения промышленной спецодежды</p>	<p>п/п г) п. 461 Правила противопожарного режима в Российской Федерации (утв. ПП РФ от 25 апреля 2012 г. N 390)</p>	<p>03.08.2015 года</p>
<p>18. В инструкции о мерах пожарной безопасности, утвержденной генеральным директором МОУ «ООШ № 8» 01.09.2013 г. не определены предельные показания контрольно-измерительных приборов (манометры, термометры и др.), отклонения от которых могут вызвать пожар или взрыв</p>	<p>п/п и) п. 461 Правила противопожарного режима в Российской Федерации (утв. ПП РФ от 25 апреля 2012 г. N 390)</p>	<p>03.08.2015 года</p>

аварийной обстановке технологического оборудования, отключения электроснабжения и электрооборудования (в том числе в случае пожара и по окончании рабочего дня), использовании средствами пожаротушения и пожарной автоматики.

20. Система пожарной сигнализации школы не обеспечивает дублирование подачи светового и звукового сигналов о возникновении пожара передаваемые на приемно-контрольное устройство в помещении дежурного персонала или на специальные выносные устройства оповещения с дублированием сигналов на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта и транслирующей этот сигнал организации.

ч. 7 ст. 83 ФЗ-123  
«Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»

03.08.2015  
10:34

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена и ответственность с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению. При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для обжалования нормативных правовых актов федеральной и субъектов (областей) государственной власти. В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несет: собственник имущества; руководители федеральных органов исполнительной власти; руководители органов местного самоуправления; лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций; лица, в установленном порядке осуществляющие эти функции за обеспечение пожарной безопасности; должностные лица в пределах их компетенции. Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир, домов, общежитий, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на собственников или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Инспектор ОНД г. Сыктывкара Руденко Ю.К.  
(подпись, фамилия, инициалы, наименование государственного органа)



22 августа 2014 г.

Предписание для исполнения получено:

Директор МОУ «ООШ № 8» Раков Сергей Васильевич  
(подпись, фамилия, инициалы)

*С. Раков*  
22 августа 2014 г.

*[Handwritten signature]*