

**Информация об исполнении предписаний органов, осуществляющих
государственный контроль (надзор) в сфере образования**

Предписание по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности

№ предписания	Предписания	Срок исполнения	Отметка об исполнении
1	Первый этаж здания школы не обеспечен вторым эвакуационным выходом	01.08.2016	нет
2	Лестничная клетка (помещение № 22 по паспорту БТИ реестровый « 29-2008) не обеспечена непосредственным выходом наружу или через вестибюль, отделенный от примыкающих коридоров перегородками с дверями	01.08.2016	нет
3	Ширина горизонтального участка пути эвакуации по коридору 2-го этажа клетка менее 1,2 метра, (уменьшение ширины коридора за счет дверей из помещений №№ 31, 19 открывающихся в коридор)	03.08.2015	да
4	В помещении складского назначения (№ 30 по паспорту БТИ) допускается хранение товаров на расстоянии менее 0,5 метра от светильников	03.08.2015	да
5	Специальная программа обучения работников пожарно-техническому минимуму не согласована с органом ГПН	03.08.2015	да
6	На двери складского назначения не обеспечено наличие обозначения категории по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класс зоны	03.08.2015	да
7	На двери помещения складского назначения (помещение № 31 по паспорту БТИ) не обеспечено наличие обозначения категории по взрывоопасной и пожарной опасности, а класс зоны	03.08.2015	да
8	На двери помещения складского назначения (помещения № 29 по паспорту БТИ) не обеспечено наличие обозначение категории по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класс зоны	03.08.2015	да
9	На двери помещения складского назначения (помещения № 25 по паспорту БТИ) не обеспечено наличие обозначение категории по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класс зоны	03.08.2015	да
10	Не определен порядок и сроки проведения работ по очистке вентиляционных воздуховодов от горючих отходов с составлением соответствующего акта и не	03.08.2015	да

	обеспечено проведение таких работ с периодичностью не реже 1 раза в год		
11	Руководитель организации не организовал проведение работоспособности внутреннего противопожарного водопровода с составлением соответствующего акта(проверка проводится не реже 2-х раз в год весной и осенью)	03.08.2015	да
12	Не организовано проведение проверок работоспособности источников наружного противопожарного водоснабжения не реже 2 раз в год (весной и осенью) с составлением соответствующих актов	03.08.2015	да
13	Не обеспечено наличие знаков пожарной безопасности на лестничном марше между первым и вторым этажом (помещение № 11 по паспорту БТИ), а именно: знак направления движения по лестничному маршу	03.08.2015	да
14	В помещении спортивного зала над дверями эвакуационных выходов (согласно алана эвакуации)отсутствуют световые оповещатели «Выход»	03.08.2015	да
15	В инструкциях о мерах пожарной безопасности, утвержденной директором МОУ «ООШ № 8» 01.09.2013, не определен порядок осмотра и закрытия помещений по окончании работы	03.08.2015	да
16	В инструкции о мерах пожарной безопасности, утвержденной директором МОУ «ООШ № 8» 01.09.2013, не определен порядок сбора, хранения и удаления горючих веществ и материалов, хранения спецодежды		
17	В инструкции о мерах пожарной безопасности, утвержденной директором МОУ «ООШ № 8» 01.09.2013, не определен порядок и периодичность уборки горючих отходов и пыли, хранения промасленной спецодежды	03.08.2015	да
18	В инструкции о мерах пожарной безопасности, утвержденной директором МОУ «ООШ № 8» 01.09.2013, не определены предельные показания контрольно-измерительных приборов (манометры, термометры и др.), отклонения от которых могут вызвать пожар или взрыв	03.08.2015	да
19	В инструкции о мерах пожарной безопасности, утвержденной директором МОУ «ООШ № 8» 01.09.2013, не определены обязанности и действия работников при аварийной остановке технологического оборудования, отключении вентиляции и	03.08.2015	да

	электрооборудования (в том числе в случае пожара и по окончании рабочего дня), пользовании средствами пожаротушения и пожарной автоматики		
20	Система пожарной сигнализации школы не обеспечивает дублирование подачи светового и звукового сигналов о возникновении пожара, передаваемые на приемно-контрольное устройство в помещении дежурного персонала или на специальные выносные устройства оповещения с дублированием сигналов на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта и транслирующей этот сигнал организации	12.2016.	нет